

[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호): 장량국민체육센터

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900 V / 400 kW								발전전압/용량	380 V / 275 kW		태양광	45.135 kW
점검일자	2	0	2	2	0	1	2	6	점검종별	월차	점검횟수	1회	

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)
			증	감					증	감							
인 입 구 배 선		○	/	/	/		가 공 전 선 로	○	/	/	/		측정개소 : TR 400KVA	A	385	19.5	
배 · 분 전 반		○	/	/	/		지 중 전 선 로	○	/	/	/			B	384	18.8	
배 선 용 차 단 기		○	/	/	/		수 배 전 용 개 폐 기	○	/	/	/			C	383	18.2	
누 전 차 단 기		○	/	/	/		배 선 (모 선)	○	/	/	/			N			0
개 폐 기		○	/	/	/		피 퇴 기	○	/	/	/		측정개소 :	A			
배 선		○	/	/	/		변 성 기	○	/	/	/			B			
전 동 기		○	/	/	/		전 력 퓨 즈	○	/	/	/			C			
전 열 설 비		○	/	/	/		변 압 기	○	/	/	/			N			
용 접 기		/	/	/	/		수 배 전 반	○	/	/	/		측정개소 :	A			
콘 덴 서		○	/	/	/		계 전 기 류	○	/	/	/			B			
조 명 설 비		○	/	/	/		차 단 기 류	○	/	/	/			C			
구 내 전 선 로		○	/	/	/		전 력 용 콘 덴 서	○	/	/	/			N			
기 타 설 비		○	/	/	/		보 호 설 비	○	/	/	/		역률(%)	◦ 주간 : 99 ◦ 심야 :			
발 전 설 비	발 전 기	○	/	/	/		부 하 설 비	○	/	/	/			유효전력(kW)	285.2(주간)		
	차 단 장치	○	/	/	/		접 지 시 설	○	/	/	/		무효전력(kvar)	24.4(주간)			
	축 전 장치	○	/	/	/		기 타 설 비	○	/	/	/		최대전력(kW)	98.24	배 율	360	

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) / (해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

[illegible]

※ 전기설비의 개·보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

학	점검확인자	최 동 문	
인	점검담당자	박 정 수	