

소방시설 자체 점검 기록부(1월)

① 점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고
2022년 1월 11일	소화기구	소화약재, 압력상태 외 -외관 및 적정배치여부	이상없음		
	스프링클러 설비	소화펌프 정상관리외 -유수검지장치, 싸이렌, 헤드적정유지관리여부	이상없음		
	자동화재 탐지설비	수신기 정상관리외 -감지기, 발신기, 표시등, 각 기능적정여부	이상없음		
	피난설비	완강기, 유도등 설치상태 및 정상점등여부	이상없음		
	기타	방화문 및 방화셔터 정상 관리여부 피난계단등 장애물 방치여부	이상없음		

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

점검 담당자 : 이 재 용

(서명 또는 인)

관리 책임자 : 박 영 홍

(서명 또는 인)

[별지 4호 서식]

소 방 시 설 의 관 점 검 표

1. 소화기

정상:○ 불량:× 요정비:△

확 인 자

이재용

점 검 내 용		점검결과	비 고
소 화 기	·점검표에 검사기일이 기재되어 있는가	○	
	·소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가	○	
	·사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가	○	
	·용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가	○	
	·설치장소에 소화기표시는 되어 있는가	○	
	·밸브 및 패키지가 노후되거나 탈락되지 않았는가	○	
	·노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않은가	○	
자 동 소 화 장 치	·소화약제용기 지시압력치는 적정한가	/	
	·수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량은 적정한가	/	
	·가스누설 시험시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가	/	
	·방출구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가	/	
	·가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 폐되는가	/	

210mm×297mm 일반용지 60g/m²(재활용품)

2. 옥내 · 외 소화전 설비

정상:○ 불량:× 요정비:△

확 인 자

이재용

점 검 내 용	점검결과	비 고
소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가	○	
소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가	○	
소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할수 있는 장소에 설치되어 있는가	○	
수원은 정량 확보되어 있는가	○	
소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가	○	
소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가	○	
결합부 등에서 누수되지 않았는가	○	
각 밸브의 개폐조작은 용이한가	○	
수동밸브의 경우 개폐상태를 알수 있도록 표시가 되어 있는가	○	

3. 스프링쿨러, 물분무, 포소화설비

정상:○ 불량:× 요정비:△

확 인 자

이재용

점 검 내 용	점검결과	비 고
·수원은 정량 확보되어 있는가	○	
·제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할수 있는가	○	
·제어밸브 개폐상태는 정상인가	○	
·제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상 압으로 유지되고 있는가	○	
·배관 및 헤드의 유수는 없는가	○	
·동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가	○	
·헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보되어 있으며 살수에 방해가 되는 장애물은 없는가	○	

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비

정상:○ 불량:× 요정비:△

확 인 자

이재용

점 검 내 용	점검결과	비 고
수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람고를 비치하였는가	○	
수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가	○	
수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가	○	
감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가	○	
연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가	○	
발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가	○	
비상전원이 방전되고 있지 않았는가	○	

7.피난설비

정상:○ 불량:× 요정비:△

확 인 자

이재용

점 검 내 용	점검결과	비 고
·피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가	○	
·피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가	○	
·피난기구 및 고정장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가	○	
·비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가	○	
·통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가	○	
·비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가	○	
·옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가	/	
·유도등 및 유도표지는 파손, 변형, 탈락되지 않았으며, 유도 등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3선배선식은 예외)	○	

15. 전기시설

정상:○ 불량:× 요정비:△

확 인 자

이재형

점 검 내 용	점검결과	비 고
개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가	○	
전선은 규격 전선을 사용하고 있는가	○	
전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가	○	
각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가	○	
방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가	○	
전기주입 등이 상주 근무하고 있는가	/	

16. 방화시설

정상:○ 불량:× 요정비:△

확 인 자

이재동

점 검 내 용	점검결과	비 고
·내장재는 불연화되어 있는가	○	
·층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가	○	
·방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가	○	
·방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가	○	
·피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가	/	
·비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가	○	
·비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가	○	